

DATOS GENERALES												VENTILADOR		DATOS ELECTRICOS		UNIDADES MANEADORAS DE AIRE														GABINETE			
NUMERO DE EQUIPO	CANTIDAD	FABRICANTE	AREA	MODELO	TAMAÑO	TIPO	PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (in.Wg)	RPM	HP MOTOR	VOLTAGE	FLA	DATOS DEL SERPENTIN												DIMENSIONES (Metros)				PESO (kg)					
												FLUJO DE AIRE (CFM)	LADO AIRE		LAT	CAPACIDAD TOTAL MEH	FLUJO (GPM)	DIAMETRO DE TUBERÍA	VALVULA DE CONTROL BRAY	ACTUADOR BRAY	VALVULA DE BALANCEO RWV	LARGO	ANCHO	ALTO									
													DB	WB											DB	WB							
UM-01/01-01	2	CARRIER	ESPECTACULOS	38MIN	30W	INTERIOR	2.00	901	15	480/3/60	22.6	15000	82.00	68.00	61.04	58.99	473.22	94.4	3"	3UNE-02S3X (2")	DCMD4-310	9574P- 2 1/2"	3.02	2.97	1.55	1557							
UM-02	1	CARRIER	LOBBY	38MIN	17W	INTERIOR	2.00	1421	10	460/3/60	-	8500	82.00	68.00	55.52	54.89	363.18	72.4	2 1/2"	3UNE-02S3X (2")	DCMD4-310	9574P- 2"	2.22	2.33	1.30	1102							
UM-03	1	CARRIER	PALCOS	38MIN	08W	INTERIOR	1.00	2297	2	460/3/60	2.9	3000	82.00	69.00	58.60	55.72	121.88	50	2"	SI2-150-3-47 (1 1/2")	VAMS24-70	9517- 1 1/2" FNPT	2.34	1.22	0.94	444							
UM-04	1	CARRIER	TRAMOYA	38MIN	30W	INTERIOR	2.00	875	15	460/3/60	22.6	14000	82.00	68.00	60.65	58.72	452.50	90.2	3"	3UNE-02S3X (2")	DCMD4-310	9574P- 2 1/2"	3.02	2.97	1.55	1557							
UM-05	1	CARRIER	PALCOS LOBBY	423H-E	16	INTERIOR	1.00	1500	3/4	460/3/60	1.5	1500	82.00	69.00	54.80	53.60	72.32	20	1 1/2"	SI2-1-3-19 (1")	VAMS24-27	9517- 1" FNPT	0.96	1.19	0.55	164							

CFM = PIES CUBICOS POR MINUTO
in Wg = PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA
GPM = GALONES POR MINUTO

CAJAS TERMINALES VAV																
ID	CANTIDA D	FABRICANT E	UBICACIÓN	MODELO	SERVICIO	DUCTO DE ENTRADA	DATOS ELECTRICOS		FLUJO (CFM)	CAÍDA DE PRESIÓN (in Wg)	ACCESORIOS	DIMENSIONES (Metros)			PESO (kg)	NOTAS/ACCESORIO S
												LARGO	ANCHO	ALTO		
VAV-01-02-03-04- 05-06	6	CARRIER	ESPECTACULOS	35E	JMA-01/01-0	22"	1 AMP	115/1/60	7000	1	CONTROLADOR SENSOR DE ZONA	0.38	0.97	0.45	16.00	1,2,3

- 1.- Construcción de Acero Galvanizado
2.- Aislamiento de fibra de vidrio
3.- Control digital

ALIMENTADOR DE QUIMICOS								
ID	CANTIDAD	CAPACIDAD	MODELO	FABRICANTE	DIMENSIONES			PESO
					CONEXIÓN	DIAMETRO	H	
CF-01	1	5	BTF-005-O	AMERICAN WHEATLEY	3/4"	10"	19 3/4"	38

TAQUE DE FILTROS								
ID	CANTIDAD	CAPACIDAD	MODELO	FABRICANTE	DIMENSIONES			PESO
					CONEXIÓN	DIAMETRO	H	
FT-01	1	5	MCTF-720-304	TFLOW	2"	10"	34.25"	

CAJAS TERMINALES VAV																
ID	CANTIDA D	FABRICA NTE	UBICACIÓN	MODELO	SERVICIO	DUCTO DE ENTRADA	DATOS ELECTRICOS		FLUJO (CFM)	CAÍDA DE PRESION (in Wg)	ACCESORIOS	DIMENSIONES (Metros)			PESO (kg)	NOTAS/ACCESOR IOS
												ALTO	ANCHO	ALTO		
VAV-01-02-03-04-05-06	6	CARRIER	SPECTACULO	35E	JMA-01/01-0	22"	1 AMP	115/1/60	7000	1	CONTROLADOR SENSOR DE ZONA	38	18	15.00	16.00	1,2,3

- 1.- Construcción de Acero Galvanizado
2.- Aislamiento de fibra de vidrio
3.- Control digital

DAMPER CON ACTUADOR MODULANTE													
ID	FABRICANTE	SERIVICIO	MODELO	TAMAÑO	FLUJO (CFM)	DIMENSIONES (Metros)			ACTUADOR				PESO (kg)
						LARGO	ANCHO	ALTO	MARCA	MODELO	POSICIÓN	DATOS ELÉCTRICOS	
LV-01	GREENHECK	MAKE UP MANEJADORAS DE AREA DE ESPECTADORES	VCD-20	36"x36"	3000	0.13	0.91	0.91	BELIMO	LF24-SR-S US	INTERNA	24 VAC, 2.5 W	10.00

CORTINAS DE AIRE													
ID	CANTIDAD	FABRICANTE	UBICACIÓN	MODELO	TAMAÑO	DATOS ELECTRICOS		FLUJO (CFM)	DIMENSIONES (Metros)			PESO (kg)	ACCESORIOS
						MCA	VOLTAJE		LARGO	ANCHO	ALTO		
CA-01, 02	2	BERNER	PUERTAS DE LOBBY	CLC08-2096A	96"	6.8	120/1/60	2679	2.46	0.34	0.22	44.50	1.2
CA-03	1	BERNER	SALIDA LATERAL IZQUIERDA	CLC08-2096A	96"	6.8	120/1/60	2679	2.46	0.34	0.22	44.50	1.2
CA-04	1	BERNER	SALIDA POSTERIOR	CLC08-2048A	48"	3.4	120/1/60	1340	1.22	0.34	0.22	21.80	1.2
CA-05	1	BERNER	SALIDA LATERAL DERECHA	CLC08-2096A	96"	6.8	120/1/60	2679	2.46	0.34	0.22	44.50	1.2

- 1.- PAQUETE BASICO DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE (24V)
2.- SENSORES PARA PUERTA

PROYECTO	TEATRO DEL ESTADO									
	PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO									
	Disño	Trazado	Bandeo	Acabados	EN METROS		Piso No.	AA-10		
								INDICADAS	ACOSTO-2024	Pestaña

CONTENIDO	CUADROS DE EQUIPOS NUEVOS									
	Disño	Trazado	Bandeo	Acabados	EN METROS		Piso No.	AA-10		
								INDICADAS	ACOSTO-2024	Pestaña

PROPIETARIO	SUPERFICIE TOTAL DE TIENSO									
	UBICACION					Clase Cal.				

RESPONSABLE PROYECTISTA	RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA									
	UBICACION					Clase Cal.				

CORRESPONSABLE DE PROYECTO	CORRESPONSABLE DE PROYECTO									
	UBICACION					Clase Cal.				

APROBADO	UNIDAD DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION									
	UBICACION					Clase Cal.				

CBO	DIRECCION DE CONTROL URBANO Y PLANEACION									
	UBICACION					Clase Cal.				